



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



## МЧС РОССИИ

### ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19 телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99  
тел.: – 8-8662-74-06-05, 8-8662-74-35-38, факс: 8-8662-74-26-50, e-mail: [gu.mchs07@skfo.mchs.gov.ru](mailto:gu.mchs07@skfo.mchs.gov.ru)

### УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

КБР, г. Нальчик, ул. А. Кадырова, 6, e-mail: [undprkbr@skfo.mchs.gov.ru](mailto:undprkbr@skfo.mchs.gov.ru), тел.: – 8-8662-96-13-61, факс: 8-8662-96-07-96

### ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по ЗОЛЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

361700, г.п. Залукокоаже ул. Заречная, 4, тел. 8-(86637) 42-2-63, e-mail: [ondpr09@skfo.mchs.gov.ru](mailto:ondpr09@skfo.mchs.gov.ru)

## П Р Е Д П И С А Н И Е

### об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 6 / 3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: *МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 361710, ОГРН 1030700300234, ИНН 0702006934*  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

На основании решения от 11.10.2021 № 6, в 11 час.00 мин., № КНМ 07210061000201210878  
(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

Главного государственного инспектора Зольского района по пожарному надзору майора  
внутренней службы Тохова Артура Тахировича

в период с « 13 » октября 2021 года 10 час. 00 мин.  
по « 14 » октября 2021 года 16 час. 00 мин.

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме Планового выездного

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено: Государственным инспектором  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),  
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)  
Зольского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Бекановым Аланом  
Руслановичем

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Дошкольного отделения



(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие)  
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» сельского поселения Малка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

**Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению):**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

КБР, Зольский район, с.п. Малка, ул. Ленина, 166.

**Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:** Директором МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка, Камергоевой Л.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

№1» с.п. Малка, Камергоевой Л.Ю.

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 123-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) выполнения
1	Территория не обеспечена источниками противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.	ст. 62 ФЗ №123 от 22.07.2008г.	13.12.2021г.	
2	Не произведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	п.13 ППП в РФ от 16.09.2020г. №1479	13.12.2021г.	
3	Первичные средства пожаротушения (огнетушители) не пронумерованы порядковыми номерами	п.407 ППП в РФ от 16.09.2020г. №1479	13.12.2021г.	
4	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре	п.17 б ППП в РФ от 16.09.2020г. №1479	13.12.2021г.	
5	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 54 ППП в РФ от 16.09.2020г. №1479	13.12.2021г.	
6	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала	ст. 83 п. 7	13.12.2021г.	






Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии пунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор Зольского района по  
пожарному надзору капитан внутренней службы  
Беканов А.Р.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

  
(подпись)

« 14 » октября 2021 года

**Предписание для исполнения получил(а):**

Директор МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка,  
Камергоева Лидия Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » октября 2021 года

(подпись)